HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

Spett.le
COMUNE DI CASTENASO
PIAZZA R. BASSI civ. 1
40055 comune CASTENASO (BO)
Mail
comune.castenaso@cert.provincia.bo.it
lavori.pubblici@comune.castenaso.bo.it

alla c.a. AMORATI ALESSIO
Mail
info@stacab.it
alessio.amorati@ingpec.eu

Servizi Tecnici Clienti/Preventivi e Pareri Fluidi

PEC

Oggetto: Parere fornitura idrica ad uso antincendio a servizio di **COMUNE DI CASTENASO in VIA GIOVANNI AMENDOLA civ. 99999 nel comune di CASTENASO (BO) – OdL 12300503019**

A seguito della Vs. richiesta, prot. n° 42450 del 04.05.2023, si forniscono i dati caratteristici della fornitura concedibile.

Diametro 150 della condotta da cui si deriva l'allacciamento in oggetto					
Diametro massimo DN 30 e portata massima del contatore standard installabile 7,20 mc/h					
Pressione dinamica di funzionamento	min.	**2,90** bar	max.	**3,90** bar	

Si precisa che la pressione della fornitura al contatore può subire nel tempo delle riduzioni rispetto alle condizioni di esercizio all'atto della prima fornitura del servizio, in quanto assoggettata a variazioni per differenti richieste idriche di rete legate alla stagionalità o a mutamenti del contesto urbanistico, ad interruzioni/limitazioni nella distribuzione dell'acqua per esigenze tecniche di gestione o per guasti, per modifiche di assetto gestionale di rete idrica, ecc. I regolamenti del Servizio Idrico Integrato normano che la quantità e la pressione d'acqua per uso antincendio sono quelle consentite dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale gli allacci antincendio derivano, senza alcuna responsabilità del Gestore circa la loro azione e l'efficacia.
Ai sensi della Norma vigente UNI 10779:14 *Impianti di estinzione incendi - Reti di Idranti – Progettazione, installazione ed esercizio – Appendice A – Alimentazioni Idriche – Punto A.1.4 – Continuità dell'alimentazione*., l'assicurazione della continuità per gli acquedotti, va intesa durante la normale erogazione del servizio. Una indisponibilità per manutenzione nell'ordine di 60 ore/anno relativamente all'area interessata dall'impianto, attestabile mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, è considerata accettabile almeno per le aree di livello 1 e 2.
Stante quanto sopra riportato e ricordando che, ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza, è compito della proprietà/datore di lavoro effettuare l'analisi del rischio incendio ed il mantenimento nel tempo dell'efficienza dei sistemi antincendio, si consiglia la realizzazione di una vasca di accumulo e relativo sistema di pompaggio privato di dimensionamento adeguato alla rete antincendio ad uso dell'area/immobile oggetto della

presente richiesta, al fine di poter sempre disporre di pressione e di volumi necessari all'impianto antincendio, indipendentemente dal livello di pericolosità.
In ogni modo si ricorda che, ai sensi dei regolamenti del Servizio Idrico Integrato, non è consentita la connessione diretta di sistemi di pompaggio alle tubazioni di allaccio derivate da quelle stradali, dovendo invece prevedere serbatoi di accumulo o di disconnessione a monte dei sistemi di pompaggio. Infine si ricorda l'obbligo, sempre a norma dei regolamenti del Servizio Idrico Integrato, al fine di garantire la potabilità delle acque di rete idrica pubblica, di installare a valle del contatore un idoneo sistema di disconnessione idraulico in grado di impedire l'inversione di flusso delle acque interne verso la rete idrica pubblica.
Hera S.p.A. si riserva di verificare l'applicazione delle prescrizioni tecniche impartite e la facoltà di interrompere il servizio qualora le stesse non risultino rispettate.

Nel caso in cui il valore di portata massima concessa, non soddisfi i requisiti del vostro impianto antincendio e siate impossibilitati a realizzare una vasca di accumulo, occorre inviare l'allegato modulo di richiesta di deroga, facendo riferimento al protocollo e ODL della presente.

La informiamo che qualora sia interessato a richiedere *l'allacciamento antincendio*, potrà recarsi presso uno degli sportelli Hera sul territorio, contattare telefonicamente il servizio clienti al numero verde 800/999500 oppure inviare una richiesta scritta e inoltrarla via posta o fax o mail ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale: Hera Comm, Servizio Clienti, Via Molino Rosso 8, 40026 Imola (Bo)
- Fax: 0542 368165
- Mail: clienti.business@gruppohera.it

facendo riferimento al numero di odl indicato in oggetto e al nostro numero di protocollo

La richiesta allacciamento dovrà avvenire entro un anno dalla data di emissione del presente Parere.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito rimane a disposizione il nostro Ufficio nella persona di Stanzani Massimo e Guernelli Raffaello tramite casella attivitatecnichepreventivazione@gruppohera.it

Cordiali saluti.

HERA S.P.A.

RICHIESTA DEROGA PARERE PER ALLACCIAMENTO ACQUA - SERVIZIO ANTINCENDIO

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525
www.gruppohera.it

1	**DATI IDENTIFICATIVI RICHIEDENTE – TITOLARE DELL'IMMOBILE**							
	nome e cognome/Ragione Sociale							
	codice fiscale/P.IVA							
	telefono/ cellulare richiedente			mail/pec				
	Indirizzo richiedente	via/strada/p.zza						
		cap		comune		prov		
	Referente richiesta							
	telefono/ cellulare referente			mail/pec				
	Indirizzo comunicazioni *(se diverso da quello del richiedente)*	via/strada/p.zza						
		cap		comune		prov		
	Riferimento precedente richiesta							
		Prot		del		Odl n°		

2	**TECNICO PROGETTISTA**							
	nome e cognome							
	sede rag. soc.							
	n° iscriz. Albo			mail/pec				
	telefono/cellulare tecnico			fax				
	Indirizzo comunicazioni *(se diverso da quello del richiedente)*	via/strada/p.zza				n.		
		cap		comune		prov		

Con la presente, in ragione dell'oggettiva impossibilità di realizzare, nell'ambito dell'area in esame, una vasca di accumulo di volumetria sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'impianto antincendio in relazione al diametro massimo e portata massima del contatore standard installabile, così come da Voi riportato nella sopra citata comunicazione, si chiede:

- di valutare la possibilità di installare un contatore di diametro e portata massima superiore rispetto a quello standard

A tal fine, consapevole delle responsabilità connesse, in termini di legge, a dichiarazioni mendaci o non veritiere, si allega alla presente una relazione tecnica firmata che dimostri quale è la volumetria massima della vasca di accumulo realizzabile e conseguentemente la portata minima richiesta per il funzionamento dell'impianto antincendio.

3	**FIRMA del RICHIEDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE**	
	data	**firma**

Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti e trasmesso a:
PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it -
allegando copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente/legale rappresentante (PDF)