Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANNA CIAVARELLA
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2023 / 10330 del 23/05/2023

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento di Sanità Pubblica
UO Igiene e Sanità Pubblica degli Ambienti di Vita (SC)

COMUNE DI CASTENASO
comune.castenaso@cert.provincia.bo.it
alla c.a. Ing. Silvia Malaguti

OGGETTO: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN ALTRA AREA DI SEDIME ALL'INTERNO DELLO STESSO LOTTO DI EDIFICIO ADIBITO A SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DENOMINATO "PICCOLO BLU"SITO IN CASTENASO – VIA A. GRAMSCI 41-CONVOCAZIONE 2^ SEDUTA CONFERENZA DEI SERVIZI IN MODALITÀ SINCRONA-PARERE AUSL (ns prat. Avelco 056/2023)

In riferimento alla comunicazione di convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona prevista per il 25/5/2023 e pervenuta in data 11/5/2023 al nostro PG0052041, esaminata la documentazione integrativa disponibile su cartella condivisa ed in particolare l'elaborato descrittivo PD-S-REL-025 "Relazione di controdeduzione parere Ausl[…]";
richiamato il nostro precedente parere con richiesta di integrazioni (ns PG0030111 del 16/3/2023);
si comunica che
la pratica risulta **CONFORME** con le seguenti prescrizioni:

1. Le aree esterne che rientrano nelle DPA della cabina secondaria a media potenza non dovranno essere attrezzate con arredi per la sosta di persone (es. panchine) e dovranno essere interdette ai bambini;
2. considerato che in alcuni punti a nord dell'area cortiliva fruita dai bambini non sono rispettati i valori di clima acustico di classe I, si ritiene opportuno, al fine di mitigare tali valori e come anche suggerito in relazione dal tecnico competente in acustica, di realizzare barriere acustiche schermanti (es pannelli, terrapieni, elementi massivi/pesanti) sul perimetro, magari mimetizzate con elementi di verde.

Inoltre si prende atto di quanto dichiarato nella relazione in merito all'efficienza della ventilazione meccanica a servizio dei bagni per i bambini e alla previsione di un pronto intervento in caso di malfunzionamento; tuttavia si ribadisce che trattandosi di un contesto di nuova realizzazione sarebbe stato auspicabile dotare i servizi igienici di ventilazione naturale.

Quanto sopra fatto salvo i pareri di altri Enti coinvolti e l'osservanza di tutte le vigenti norme anche se non espressamente rilevate e/o comunque ascrivibili alla presente istruttoria.
Cordiali saluti

Via Libertà 45
40016 San Giorgio di Piano (BO)
tel. +390516644715 fax +390516644734
dsp@pec.ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ANNA CIAVARELLA
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2023 / 10330 del 23/05/2023

Firmato digitalmente da:

Anna Ciavarella
(per il Direttore Dott.ssa Patrizia Maurizi)

Responsabile procedimento:
Anna Ciavarella

Via Libertà 45
40016 San Giorgio di Piano (BO)
tel. +390516644715 fax +390516644734
dsp@pec.ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202